



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00019

028951

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич» (ООО «Винербергер Кирпич»), ОГРН 10350111201862. Юридический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, Фактический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево. Телефон: 8(49237)7-31-06, 8(495)280-33-02, e-mail: moscow@wienerberger.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич» (ООО «Винербергер Кирпич»), ОГРН 10350111201862. Юридический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, Фактический адрес: Россия, 601025, Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево. Телефон: 8(49237)7-31-06, 8(495)280-33-02, e-mail: moscow@wienerberger.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Камень керамический крупноформатный поризованный торговой марки POROTHERM, марки по прочности не ниже М100, класса средней плотности не ниже 0,8, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 250 мм, выпускаемые по ГОСТ 530-2012. (См. приложение-бланк № 004485) Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94,
ГОСТ 30247.1-94
Предел огнестойкости REI240

код ОКПД2
23.32.11.110
код ТНВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ


Протокол испытаний № Д18-08-09/2 от 09.08.2018 года. ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РСК.RU.0001.P390021 от 23.11.2016г. выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2018 по 07.10.2021



М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)



Червонооский А.Д.

Галстян А.Г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00019
 (номер сертификата соответствия)

004485
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование и обозначение продукции	Предел огнестойкости строительных конструкций
ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"	Фрагмент конструкции стеновой несущей из камней керамических крупноформатных поризованных торговой марки POROTHERM, марки по прочности не ниже М100, класса средней плотности не ниже 0,8, марки по морозостойкости не ниже F50, толщиной не менее 250 мм, выпускаемых по ГОСТ 530-2012	При равномерно распределенной нагрузке 10 т/пог. м (без учета собственного веса) REI240
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"		



М.П. Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокий А.Д.

Галстян А.Г.